Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноларском крае" Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" АККРЕЛИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Телефон. факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330. Краснодарский край. г. Усть-Лабинск.

vл. Островского, 115

Адрес проведения испытаний:

353200. Краснодарский край, ст. Линская.

vл. Кирпичная, 55 a

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1769.2Д от 19.07.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Водонапорная башня г. Кореновск, ул. Советская

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ "Станица"

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Дядьковская, Советская, 42

Пата и время отбора пробы (образца): 17.07.2018 08 ч. 50 мин. Пата и время доставки пробы (образца): 17.07.2018 14 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

Лиректор Коваленко А.В.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ "Станица"

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Дядьковская, Советская, 42

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Станица"

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Дядьковская, Советская, 42

Код пробы (образца):

1769.2Д

НД на методику отбора:

ΓΟCT P 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

_			Код образ	ца (пробы):	1769.2Д
		тарно-гигиенич	неская лаборат	ория	
	Дата начала испытаний: 17.07.2	018			
	Дата окончания испытаний: 18.0	07.2018			
п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °C	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °C	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	$0,5 \pm 0,1$	1,5 (2)	мг/л	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ΓΟCT 3351-74
5	Цветность	6 ± 1	20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
	Ф.И.О., должность сотрудника,	ответственного за	проведение		
	испыт	Подпись			
	Химик-эксперт Першина Т.А.				Fr.

единицы и	ізмерений	мг/дм3	эквиваленты	мг/л
-----------	-----------	--------	-------------	------

			Код образ	ца (пробы):	1769.2Д
	Mr	кробиологическ	ая лаборатор	ия	
	Дата начала испытания: 17.07.20				
	Дата окончания испытания: 18.0	7.2018			
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
-	Ф.И.О., должность сотрудника,	ответственного за	проведение		
	испыта	Подпись			
	Врач-бактериолог Патрушева Т.	M.			À

Заместитель руководителя ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала" Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

С.И. Думан